



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 25/05/2016 - 0057890



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

Oggetto	Ripristino funzionale impianto antintrusione.
Impianto	Impianto di depurazione di Laterza.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della centrale elettronica e rilevatori di movimento dell'impianto antintrusione, causa tentato furto.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio dell'impianto antintrusione non garantisce la sorveglianza dell'impianto depurativo dopo l'orario di lavoro dell'operatore.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di centralina allarme, tastiera LCD, alimentatore 13,8V modulo espansione, n. 4 rilevatori di movimento, contenitore per centrale, inseritore per chiave elettronica, chiave elettronica, cavo 2x0,5+2x0,22, con programmazione e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	L M TECNOLOGIE di Leonardo Mansueto - Zona G 6/n int. 15 Z.I. - 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Totale €. 2.520,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta del 16-17/05/2015
Allegati	Consuntivo sopra indicato.

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognigni 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone