

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/09/2019 - 0076828



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di MANFREDONIA (FG) Fornitura e posa in opera di n°2 inverter ABB da 200 kW a servizio delle soffianti ossidazione. CODICE INTERVENTO: AEDFG0048
Impianto	Impianto depurativo di MANFREDONIA (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	A seguito di interruzione dell'alimentazione impianto prontamente ripristinata, si è verificata l'avaria ai quadri elettrico a servizio delle soffianti ossidazione n°2 e 3 con conseguente bruciatura di n°1 sezionatore e n°2 inverter da 200 KW. Il sezionatore è stato ordinato presso la ditta fornitrice di materiale elettrico, i n°2 inverter da acquistare, di uguali caratteristiche e dimensioni di quelli attualmente montati (ABB 200 KW). Al momento funziona un solo quadro elettrico a servizio della soffiante n°1.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; Mantenimento degli standard di Servizio Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. – Il ricorso all'emergenza è dovuto alla necessità di assicurare la continuità del servizio della stazione di ossidazione.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25 settembre 2019 il Responsabile RCM geom. Daniele Spagnuolo ed il Responsabile del Procedimento ing. Nicola Tselikas constatavano l'avaria ai quadri elettrici a servizio delle soffianti n°2 e 3.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni e richiesta preventivi urgenti per la sostituzione dell'apparecchiatura stessa marca di quella installata per facilitare l'installazione.
Termini di consegna	Immediato – interventi già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Nell'immediatezza intervento di ripristino dell'intero impianto messa in sicurezza ed utilizzo della sola soffiante n°1 ancora in servizio in attesa dell'approvvigionamento urgente del sezionatore e dei due inverter da 200 KW di seguito la fornitura e posa in opera proposta: - Inverte ABB da 200 KW alimentazione trifase 380-480 V 50-60 Hz IP 21 completo di kit montaggio fronte quadro; - Pannello assistant a bordo macchina; Montaggio avviamento e collaudo su quadri elettrici esistenti.
Denominazione della Ditta affidataria	IS RAPPRESENTANZE S.A.S. Viale Brodolini - 84091 Battipaglia (Sa)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidabile ed apparecchiatura uguale a quelle in avaria tempistica rapida.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 22.800,00 + IVA 22%
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo: n°1 inverter € 20.400,00 + 2.400,00 montaggio ed avviamento totale n°2 inverter + avviamento € 45.600,00 + iva A detrarre sconto del 58,5% circa totale offerto per n°2 inverter + montaggio ed avviamento € 22.800,00 + iva 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n° 1005-9-19/A del 25/09/2019
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora