



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Ripristino funzionale della canale portacavi.
Impianto di depurazione	Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento della canale portacavi all'interno dell'impianto di depurazione.
Motivi dell'emergenza	Il deterioramento della canale portacavi incide sulla sicurezza degli operatori all'interno dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04/05/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Nicola Ricco, ha comunicato le avarie.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori di manutenzione straordinaria consistono nella realizzazione di nuova canale portacavi mediante il montaggio di adeguato staffaggio.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA s.r.l. – via di Tressanti, 1 – 71121 Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.979,80
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 14/BAT del 15.05.2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	----------------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**
Sig. Nicola Riccio



Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci

