



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 19/12/2019 - 0101229



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianti depurativi di AED SAN SEVERO (FG) Intervento in emergenza di manutenzione specialistica alle centrifughe marca Peralisi Maip.	
Impianto	Impianto depurativo di SAN SEVERO - PD32593P LUCERA B - PD31293P TOTALE	 3.105,60 5.438,20 8.543,80
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG	
Descrizione del disservizio	presso I depuratori DI San Severo e Lucera B, si è verificata l'improvvisa avaria alle centrifughe marca Peralisi con necessità di manutenzione e riprogrammazione specialistica da effettuare con tecnici Peralisi.	
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Su ID Lucera B in data 24/07/2018, 14/11/2018, 08/10/2019 E 29/10/2019 Su ID San Severo in data 13/11/2018 e 28/06/2019 il Responsabile RCM FG (come da DDT controfirmati), evidenziava le anomalie alle centrifughe Peralisi
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento in emergenza di manutenzione specialistica alle centrifughe marca Peralisi Maip. L'apparecchiatura già dal primo intervento è stata rimessa in esercizio dai tecnici Peralisi. Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: Resp. Conduzione e Manutenzione FG

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI SPA – Via Don Battistoni,1 – 60035 JESI (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della centrifuga specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità. Prezzi congrui.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 8.543,80
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 8.543,80 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi Pieralisi ID Lucera B e San Severo
Allegati	DDT e Consuntivi della Ditta PIERALISI SPA – JESI

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente RCM

ing. Leonardo Alfeo

Acquedotto Pugliese
U - 19/12/2019 - 0101229



Il Responsabile dell'Area

Ing. Cosimo Parabita

Si valida:

Il Manager della S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora