

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 14/06/2016 - 0064379



A


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di linea fanghi di ricircolo.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura in diversi punti della tubazione di ricircolo fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento delle linee di trattamento al fine di evitare dispersioni sul suolo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione carpenteria metallica idraulica presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle linee di ricircolo fanghi mediante fasciature delle tubazioni.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di alcuni tratti di tubazione e di pezzi speciali (curve, pezzi a T, flange, guarnizioni, bulloni, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.803,40 (quattromilaottocentotré/40).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 18/16 del 02/05/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

