

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Fornitura e Servizi Acquedotto Pugliese I - 07/06/2016 - 0061763



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA Sede

Oggetto	Fornitura e posa in opera di un motore elettrico.			
Impianto	Impianto di depurazione di Maruggio.			
MAT	TA-BR			
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del motore elettrico di una soffiante asservita alla stazione di ossidazione.			
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della soffiante della stazione di ossidazione attualmente in servizio determinerebbe la mancata aerazione della stessa stazione, pregiudicando il processo depurativo a fanghi attivi e comportando il peggioramento della qualità dell'effluente con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione			
Primi interventi adottati	Utilizzo soffiante di riserva.			
Termini di consegna	2-3 giorni			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di un motore soffiante Finder.			
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – Via per Mottola sn – 7001 Noci (BA)			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento e autorizzata dalla ditta produttrice della soffiante			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.921,00+IVA			
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.			









Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta n. 2183/2016 del 16/05/2016	
Allegati	Offerta su indicata.	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	X	
Conto Economico	Investimenti	^	

II Richiedente Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri
Foliani Lald

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

CM



