


Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 24/02/2016 - 0020282



Al Direttore Operativo
Alla Direzione Servizi
Centrali Procurement e
Tecnici
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	MESSA IN SICUREZZA SCALE DI ACCESSO AL LOCALE ELETTROPOMPE
Impianto	ISF CALAPANTANO - BARI
U.T.	BARI
Descrizione del disservizio	DISTACCO DELLE ZANCHE DI ANCORAGGIO DELLA RINGHIERA
Motivi dell'emergenza	PERICOLO DI CADUTA PER GLI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/02/2016 segnalazione pervenuta da Pasquale Calabrese
Primi interventi adottati	MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE CON RECINZIONE ROSSA DA CANTIERE
Termini di consegna	08/02/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione delle strutture metalliche ammalorate, f.p.o. di nuove ringhiere con capobastone e corrimano, ripristino delle opere murarie.
Denominazione della Ditta affidataria	Apulia Technology Srl S.da S. Giorgio Martire, 87 70132 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	MATERIALE GIA' DISPONIBILE CON OFFERTA VANTAGGIOSA
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	offerta congrua
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	OFFERTA
Allegati	



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

geom. Massimo De Zio

Il Responsabile dell'Area

ing. Luca Leandro

Si autorizza: Il Manager M.A.T./Responsabile GEMID

Dott.ssa Francesca Portincasa



Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Macro Area Territoriale BARI-BAT
Area Gestione Esercizio

Acquedotto Pugliese
U - 24/02/2016 - 0020295



Alla Apulia Technology Srl
S.da S. Giorgio Martire, 87
70132 Bari
Fax 0805057112

Oggetto: Fornitura di beni e servizi per Bari.
Messa in sicurezza scale di accesso al locale elettropompe ISF Calapantano - Bari.
Importo: € 6.500,00
Codice intervento: CBAOP0824/E

ISF CALAPANTANO

Si conferma l'ordine dato per le vie brevi, per l'esecuzione dei lavori di:

BARI ISF CALAPANTANO	Rimozione delle strutture metalliche ammalorate, f.p.o. di nuove ringhiere con capobastone e corrimano, ripristino delle opere murarie.
---------------------------------------	---

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere consegnato a questa D.L. apposito POS e PSS ai sensi del D.Lgs 81/08 e che la stessa impresa, sarà produttrice degli eventuali rifiuti.

Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro

Il Direttore del Servizio
Geom. Massimo De Zio