

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 18/02/2016 - 0017846



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di elettropompa portatile di emergenza.
Impianto	Impianto depurativo di Andria.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Mancanza di elettropompa di riserva per sopperire ad eventuali guasti di altre macchine.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità d'esercizio delle varie fasi di trattamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04/01/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica causa dell'avaria, smontaggio dell'apparecchiatura ed invio in officina specializzata per la riparazione.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione elettropompa marca ABS modello AF15-4V3 – matricola 0411165 con rifacimento avvolgimento statore, sostituzione tenuta meccanica superiore ed inferiore, gumizioni, cuscinetti, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco – Via Bruno Buozzi, 34/C - Bari



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.313,30 (milletrecentotredici/30)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 35% sul prezzo dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 13.2016 del 28/01/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

