



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104886

Prot.



A

DIRPR
SEDE

~~UAM~~ IAVAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Servizi di manutenzione specialistica eseguiti a Giugno e Luglio 2016.
Impianto di depurazione	Polignano a Mare e Monopoli
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	<u>Polignano:</u> - Nuova linea di alimentazione centralina di campionamento ARPA - Rottura di n.1 interruttore magnetotermico, n.1 relè differenziale, n.1 toroide a nucleo chiuso, n.1 softstart per comando motore da 37kW <u>Monopoli:</u> - Fuori servizio del gruppo elettrogeno
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>Polignano:</u> - Fornitura ed installazione di n. 1 interruttore magnetotermico, di linea elettrica da 60 mt. e n. 1 presa interbloccata - Fornitura di n. 1 interruttore magnetotermico, n. 1 relè differenziale e di un softstart Siemens per comando motore da 37kW, installazione e programmazione <u>Monopoli:</u> - Fornitura, installazione ed avviamento di nuova centralina di comando gruppo elettrogeno
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.470,00 (Cinquemilaquattrocentosettantaeuro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 15/07/2016 della ditta L.M. Tecnologie
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile AGD

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Responsabile di commessa

Ing. Girelamo Vitucci