

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/10/2016 - 0103367



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura in opera di n. 1 motore elettrico, per soffiante stabilizzazione secondo stadio n.1 eseguita a Luglio 2016
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
Area	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Fermo di apparecchiature elettromeccaniche
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (24/06/2016)
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: • n. 1 motore elettrico Cantoni, 30 kW
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.300,00 (Duemilatrecentoeuro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 0189/16 del 25/06/2016 della ditta L.M. Tecnologie
Allegati	Offerta n. 0189/16 del 25/06/2016 della ditta L.M. Tecnologie

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci

