

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A DSCPTI
A DRTC/IAUTC
A DOPRI/GEIRI

Acquedotto Pugliese
I - 02/03/2016 - 0023149



e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura in opera di ricambistica linea biogas alimentazione Centrale Termica.
Impianto	Impianto di depurazione di San Cesario
U.T.	Lecce
Descrizione del disservizio	Perdite sulla linea biogas alimentazione centrale termica.
Motivi dell'emergenza	Le perdite sulla linea biogas possono essere causa di incidenti sul luogo di lavoro il che può esporre la ns. Società a sanzioni civili e/o penali.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/02/2016
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza con chiusura valvola d'intercettazione della linea e messa fuori servizio della centrale termica
Termini di consegna	7 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubazione corrosa, pezzi speciali e valvole a sfera.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Rapidità di intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	2.025,00 euro oltre iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta, sconto del 105 su offerta originaria
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Impiantistica Mangini del 29.02.2016 n. 29/026/SC
Allegati	Offerta Impiantistica Mangini del 29.02.2016 n. 29/026/SC

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

il Responsabile di conduzione e manutenzione

p.i. Tesio Carparelli



il Responsabile di Area

ing. Nicola La Tegola



Si autorizza: Il Manager M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone

