

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 15/07/2016 - 0076688



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c.

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Brindisi "via Spalato"		
Impianto	ISF di Brindisi "via Spalato"		
U.T.	Brindisi		
Descrizione del disservizio	Avaria dei quadri elettrici di avviamento elettropompe, quadro elettrico di automazione e quadro elettrico di teleallarme.		
Motivi dell'emergenza	I quadri elettrici di avviamento elettropompe, il quadro elettrico di automazione e il quadro elettrico di teleallarme a servizio dell'impianto di sollevamento sono in avaria.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME		
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti a garantire il funzionamento di almeno una elettropompa mediante la riattivazione provvisoria di un quadro di scorta presente presso l'impianto e a cablare un sistema meccanico provvisorio di rilevazione dei livelli in vasca per garantire la partenza e l'arresto dell'elettropompa.		
Termini di consegna	25 giorni lavorativi		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura in opera : Smontaggio delle opere danneggiate e smaltimento dei materiali di risulta; Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di automazione, sonda di livello e interruttori di livello a galleggiante per logica di soccorso; Fornitura e posa in opera di n. 2 quadri elettrici di avvio e comando elettropompe con avviamento ad inverter per elettropompe da 75 KW; Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di teleallarme gsm; Avvio impianto		
Denominazione della Ditta affidataria	- IDEA Srl		

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014







INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	 Ditta che ha presentato l'offerta tecnica ed economica migliore tra le ditte interpellate ed in grado di intervenire immediatamente per il ripristino della stazione di sollevamento 		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 48.000,00		
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	 Offerta n. 27/2016 del 13/07/2016 della ditta IDEA SRL Offerta n. 2283/2016 del 13/07/2016 della ditta Elettromeccanica Gentile Offerta del 13/07/2016 della ditta VAO SRL Offerta n. 298/2016 13/07/2016 della ditta DAI Offerta n. 187/2016 del 13/07/2016 della ditta Elettromeccanica Ciaurri 		
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	X
-----------------	--------------	---

Il Richiedente Ing. Antonio Schinaia

> Il Responsabile dell'AME Ing, Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014



Direzione Reti e Impianti Macro Area Territoriale di Br/Ta Area Manutenzione & Engineering Acquedotto Pugliese U - 15/07/2016 - 0076694



Spett.le
<u>IDEA Srl</u>
Viale Stazione, 102
74019 Palagiano (TA)
Fax: 099/9641245

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Brindisi "via Spalato"

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 27/2016 del 13/07/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 48.000,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 25 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME Ing. Gjovanni Bramante

> Visto Il Dirigente Ing. Gaetano Barbone



