

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 30/09/2016 - 0101817

Prot.

DIRPR
SEDE



IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Impianto di depurazione di Molfetta. Lavori di manutenzione straordinaria non programmabili ed attuati con procedura di urgenza. Lavori di manutenzione migliorativa alla condotta premente alla clorazione.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Creazione di perdita improvvisa sulla condotta premente interrata di carico alla clorazione con allagamento della parte sottoposta dell'impianto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/07/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'area; chiusura temporanea di una delle falle e agottamento delle acque della restante parte per consentire il regolare esercizio dell'impianto; richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo per intercettazione perdita. Lavori per la fornitura e posa in opera di nuova tubazione DN 600. Rinterro.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad intervenire tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 49.000,00	

9.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 84 del 28/07/2016
Allegati	Consuntivo	n. 84 del 28/07/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitucci

