

acquedotto pugliese

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi Acquedotto Pugliese I - 21/03/2016 - 0030168



Taranto,


Al Responsabile MAT BR/TA Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento carroponte sedimentatore primario "D".
Impianto	Implanto di depurazione di Taranto Gennarini.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del carroponte sedimentatore primario "D".
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del carroponte sedimentatore primario "D"non consente il regolare convogliamento del fango al centro del sedimentatore, per la sua estrazione, con la possibile formazione di croste in superficie.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi Interventi adottati	Nessuno.
Termini di coπsegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 ruota motrice completa di cuscinetti e corona di nostra fornitura; ripristino di motoriduttore con sostituzione cuscinetti .
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec sri – Vial Massafra, 101 – 74123 Taranto (Ta).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiasti	€. 1.940,00 + I.V A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offeria/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 16PR011 del 25/01/2016
Allegati	Preventivo sopra indicato
	A

Pagina 1 di 2

Acquedatto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista Se te legate. Val Copenti. 26 - 70121 - Bero-Tacques - 9 050 572 111 - www.edt.of Cat. Bod. 6 41 385 673 60 w Registro delle Imprete di Ben C.F. e P. IVA. (x3470)0721, HEA C.C.; A A. di Ban n. 314092









PER ACQUISTI IN EMERGENZA Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico X Investimenti

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Fabrizio D'Andria

Si autorizza

II Responsabile MAT BR/TA

Ing. Marcello Rainò





