

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. IN USCITA n. 12362
del 01-02-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Fuori servizio del trasformatore in esercizio da 315 KVA, con smontaggio e trasporto in officina per verifica riparazione con esito non conveniente. Fornitura e posa in opera di un nuovo trasformatore in olio con le stesse caratteristiche, completo di accessori.
STO FG/AV	ISI Torremaggiore (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	p.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	L'impianto in oggetto si presenta senza trasformatore di scorta con un solo trasformatore in esercizio.
Motivi dell'emergenza	Garantire almeno un trasformatore di scorta per il regolare funzionamento dell'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30-01-2018 – A.G.E. Francavilla Nicola
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio del trasformatore in olio da 315 KVA, per fuori servizio, trasporto in officina ed effettuate verifica di prove di isolamento con esito non conveniente per la riparazione. Fornitura e posa in opera di un nuovo trasformatore completo di accessori per il controllo della temperatura dell'olio e della formazione dei gas con collegamenti alla bobina di sgancio dell'interruttore di Media Tensione, stesso collegamento verrà eseguito anche al trasformatore in esercizio, in quanto non collegati.
Denominazione della Ditta affidataria	CMC Elettromeccanica s.r.l. – Via Manfredonia Km. 2.200 – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei e in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.550,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo dello sconto



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


Allegati	Offerta n. 11-18 rev 1 del 31-01-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



R. J. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

