

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2016 - 0128530

Prot.



A


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento biologico.
Impianto	Impianto depurativo di Andria.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa marca Flygt – modello 3153.181 – matricola 0850252 adibita al ricircolo della miscela aerata nel bacino di ossidazione denominato "B1".
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della fase di trattamento per il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione kit di riparazione, statore, regolatore di livello, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. – Via Bruno Buozzi, 34/C. – Bari.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.467,00 (tremilaquattrocentosessantasette/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 64 del 10/10/2016 della ditta E.M.I.B.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**

