



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 13/02/2017 - 0018462



Taranto,

Al Responsabile S T O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino grigliatura fine.
Impianto	Impianto di depurazione di Torricella.
S T O	TA-BR
Descrizione del disservizio	Rumorosità eccessiva con notevole perdita di olio dal motoriduttore.
Motivi dell'emergenza	Poteva avvenire la rottura del motoriduttore con conseguente blocco della griglia.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Fatto intervenire ditta specializzata al tipo di lavoro da eseguire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e revisione in officina del motoriduttore con sostituzione cuscinetti e olio. Rimontaggio e prove di funzionamento sull'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec srl.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile al pronto intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€480,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta Allmec srl N.17PR016 del 01/02/2017.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. - € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



[Handwritten signature]



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Allegati

Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti
-----------------	---	--------------

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Salvatore Falconieri

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br
Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognotti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

