



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 28/09/2016 - 0100850



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio degli ISF di Taranto "Porto Mercantile" e "via Ariosto".
Impianto	ISF di Taranto "Porto Mercantile" e "via Ariosto".
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Avaria dell'inverter e dell'avviatore statico a servizio dei quadri elettrici di avviamento elettropompe dell'ISF di Porto Mercantile, avaria inverter del quadro elettrico di avviamento e del quadro di automazione dell'ISF di Taranto "via Ariosto".
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità delle stazioni di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti all'avvio provvisorio delle stazioni di sollevamento ed avviare gli interventi per il ripristino delle stesse.
Termini di consegna	30 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura e posa in opera di un inverter e un soft Start per i quadri di avviamento elettropompe dell'ISF di Porto Mercantile e fornitura e posa in opera di un inverter e quadro automazione per l'ISF di via Ariosto.
Denominazione della Ditta affidataria	- DAI Automazione
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta costruttrice dei quadri esistenti in grado di intervenire in tempi immediati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 36.280,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <i>(offerta/consuntivo della ditta)</i>	- Offerta n. 445/2016 del 26/09/2016
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AMÉ
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Macro Area Territoriale di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 27/09/2016 - 0100008



Spett.le

DAI

Strada Provinciale Bari – Modugno
km 0.800

70026 Modugno (BA)

Fax: 0805354531

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio degli ISF di Taranto "Porto Mercantile" e "via Ariosto".

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 445/2016 del 26/09/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 36.280,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 30 gg. lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082

