

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/11/2016 - 0122803

Prot.

A




DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione della linea bio-gas dal pozzetto sifone alla caldaia.
Impianto di depurazione	Pulignano
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Fermo della caldaia a servizio del digestore anaerobico.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate, 01-11-2016.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditte specializzate.
Termini di consegna	20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	• Distacco della vecchia tubazione; • Scavo di un nuovo percorso per posizionare la tubazione PEAD. • Realizzazione del letto di posa (tubazione in PEAD) con materiale sabbioso; • Fornitura e posa in opera di circa mt 66 di tubazione in PEAD omologata per trasporto biogas, completa di raccorderia di collegamento (Collari, curve, tees e manicotti elettrici); • Ripristino dello scavo con materiale sabbioso; • Sostituzione della tubazione esistente in acciaio per il collegamento alla centrale termica, con materiale in acciaio inox 304.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- Fornitura e montaggio di una valvola a farfalla tipo LUG con disco di chiusura in acciaio inox Dn 50 - Fornitura e montaggio di un filtro in rete per gas da 2"
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Miglior prezzo a seguito d'indagine di mercato.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.600,00 (Milleottocentocinquanta euro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 03/106 della ditta IMPIANTISTICA MANGINI, del 02/11/2016 - Offerta n. 0263/086 della ditta LM TECNOLOGIE, del 02/11/2016 - Offerta n. 220/16 della ditta TEKMETAL, del 02/11/2016
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione


Per. Ind. Vito Labate



Visto

Il Responsabile Area di BA

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Responsabile STO

Ing. Girolamo Vituoli

