

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 07/09/2017 - 0099870



Taranto,

Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura, programmazione e installazione del pannello operatore per la gestione delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Ginosa Città.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del pannello touch di comando delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del pannello operatore non consente il funzionamento dei compressori in automatico per la loro modulazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 25/08/2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	30 gg dalla data ricevimento ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera, programmazione del software e prove di funzionamento del pannello operatore Touch Screen Siemens HMI a servizio del quadro di gestione delle soffianti Aerzen della stazione di ossidazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Ciaurri S.r.l. Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 - 74028 Sava (Ta)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta installatrice del pannello e del software
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.000,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta della ditta n.309/2017 del 29/08/2017
Allegati	Offerta sopra indicata

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Marangi



Si approva:
Il Responsabile Area Gestione Depurazione
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza:
Il Responsabile STO BR/TA
Ing. Gaetano Barbone

