

acquedotto pugliese

Lacqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Pro¹



Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e b.e. Autorità ldzica Pugliese Via Falcone e Borseffina ? - BARI

	113 talebre e Botsettina ? - B
Oggetto	Intervento di riparazione della coclea estrazione fanghi
Impianto	Impianto di depurazione di Laterza
S.T.O.	Area Gestione Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è riscontrata l'avaria della coclea estrazione langhi
Motivi dell'emergenza	L'avaria della coclea non consente il regolare allontanamento dei fanghi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione Operatori dell'Impianto del 23/04/2018
Primi interventi adottati	Richiesto intervento ditta specializzata
Termini di consegna	Lavoro già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Revisione parti meccaniche, verifica di funzionalità e sostituzione di componenti danneggiati
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile via ex SS. 377 per Mottola km. 0,500 – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di elevata affidabilità e prontamente disponibile per l'esecuzione del lavoro
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 720,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzi ritenuti congrui per le fomiture previste
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento	Consuntivo n. 3106 del 23/04/2018

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it





INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

(offerte/consuntivo delle ditta)	Par. 5.5 PG 3.02 estione Acquisti Forniture e Servizi	
(annuacousumino della ditta)		
Allegati	Consuntivo sopra indicato	
Intervento ascrivibile a:		
Conto Economico	Investimenti	4
Il Richiedente Il Responsabile di A Ing. Nicola Notarnicola	Si approva Area Esercizio Depurazione BR/TA Il Responsabile di Area ing. Nicola Notarnicola	
Si autorizza		
Il Responsabile S.T.O. BR/T	A	
Ing. Emilio Tarquinio		
- Shilio Any	ult	

