

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2016 - 0127693



e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest Disidratazione	
	Manutenzione straordinaria centrifuga MAMMUT	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga Mammut a causa della avaria dei componenti del quadro elettrico di alimentazione e controllo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/09/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della centrifuga e richiesta di immediato intervento di manutenzione.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di componenti elettrici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della centrifuga in parola.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	13.537,60

[Handwritten signature]

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del	del 10/09/2016
Allegati	Preventivo del	del 10/09/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Area
P.I. G. Maraglino**



**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**



**Si autorizza. Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitucci**

