

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/11/2016 - 0120630



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di equalizzazione.
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria n. 2 elettropompe marca ABS: • modello RW 3034 A 28/6 EC – matricola 04123037 sn 39/99/4098; • modello RW 3012 A 15/6 EC - matricola p/n 04123004 s/n 4264.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della fase di trattamento e il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione kit di manutenzione, rettifica albero motore, riavvolgimento motore, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – Via per Mottola sn – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 981,05 + € 992,55 = € 1.937,60 (millenovecentotrentasette/60).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 55% sul prezzo dei ricambi.




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 2435rev/2016 del 18/10/2016 e preventivo n. 2438rev/2016 del 19/10/2016 della ditta Elettromeccanica Gentile.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Ing. Nicola Notarricola

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarricola

Si autorizza: Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitucci