

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Gestione Esercizio Depurazione
Il Manager*

Acquedotto Pugliese
U - 26/01/2017 - 0010388



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2016
Fornitura e montaggio separatore di condensa e manometri. - Impianto di depurazione di
Lecce - trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/12/2016 - 0128381

Lecce,



a DSCPRI
DRTC/IAUTC
DOPRI/GEIRI
Sede
p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e montaggio separatore di condensa
Impianto	Impianto di depurazione di LECCE
MAT	LE
Descrizione del disservizio	Separatore di condensa corrosivo e bucato con fuoriuscita biogas
Motivi dell'emergenza	Non è possibile effettuare riscaldamento fanghi per blocco caldaia. Tale problematica inficia il processo di digestione dei fanghi con possibile fuori limite del refluo in uscita con eventuali sanzioni civili e penali nei confronti della ns Società e per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 30/11/2016 preventivo del 02/12/2016 Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) P.I. 02157860723
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	20 g. lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio separatore corrosivo, fornitura e montaggio del nuovo separatore e fornitura e montaggio di 2 manometri
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) P.I. 02157860723
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e di sicuro affidamento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.850,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi.

A

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 02/126/LE del 02/12/2016 Ditta Impiantistica Mangini
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Le

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Desio Carparelli**

**Si approva: Il Responsabile di Area Le
Ing. Nicola La Tegola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO Le
Ing. Marcello Rainò**