

Direzione Reti e Impianti Struttura Territoriale Operativa Lecce Area Gestione Depurazione Il Dirigente

Acquedotto Pugliese U - 24/03/2017 - 0034347

Alla Direzione Procurement SEDE

Alla Internal Auditing SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti

– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese Via Borsellino e Falcone 70125 Bari

Oggetto:Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017 Fornitura n. 1 elettropompa sommergibile ricircolo fanghi - Impianto di Depurazione di Squinzano - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.









## **INFORMATIVA** PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese 1 - 20/03/2017 - 0031979

Lecce,



**DIRPR** а **IAUAM** DIRRI/TECRI Sede

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile			
Impianto	Impianto di depurazione di Squinzano (LE).			
sто	LE			
Descrizione del disservizio	Elettropompa non funzionante e non riparabile			
Motivi dell'emergenza	Necessità di rendere nuovamente funzionale l'impianto depurativo del ricircolo fanghi, fondamentale per il processo			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 02.03.2017 preventivo 1702932r1 del 06.03.2017 Ditta Fluitech Snc – Via Britritto, 96 – 70124 BARI			
Primi interventi adottati	Nessuno			
Termini di consegna	15 gg. lavorativi.			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile			
Denominazione della Ditta affidataria	Fluitech Snc – Via Britritto, 96 – 70124 BARI			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Sostituzione dello stesso macchinario			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.496,00+IVA come da preventivo 1702932r1 del 06.03.2017 Ditta Fluitech Snc – Via Britritto, 96 – 70124 BARI			







Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le forniture da eseguirsi.			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 1702932r1 del 06.03.2017 Ditta Fluitech Sno – Via Britritto, 96 – 70124 BARI			
Allegati	Offerta su indicata.			

## Intervento ascrivibile a:

	-			
Conto Economico		Investimenti	Х	

Il Richiedente

Area Depurazione Le

II Responsabile di Conduzione e Manutenzione Per. Ind. Desio Carparelli

Si approva: Il Responsabile di Area Le Ing. Mar(o Piettosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO Le Ing. Marcello Rainò



