

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Α

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

Oggetto	Stazione di disidratazione fanghi, sedimentazione primaria ed aree interne.			
Impianto	Impianto depurativo di Trani			
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.			
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea fanghi disidratati adibita al caricamento dei mezzi, emissioni di odori molesti in atmosfera e fattori di rischio per la sicurezza.			
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per garantire i corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti allo scarico e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento; contenere le emissioni odorigene in atmosfera evitando che le maleodoranze possano arrecare disturbo alle persone e/o ai luoghi pubblici e privati circostanti l'impianto stesso; garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavorio. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgent esigenze di ripristino della suddetta stazione.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26/07/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.			
Primi interventi adottati	Incaricata ditta specializzata per accertamento dei danni subiti e stima degli interventi necessari.			
Termini di consegna	Immediata – Interventi già eseguiti			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rifunzionalizzazione della coclea fanghi mediate sostituzione albero di trasmissione, bronzine ed organi interni usurati; schermatura perimetrale della vasca di sedimentazione primaria per confinamento odori mediante realizzazione di barriera con paletti zincati e rete ombreggiante; lavori vari per messa in sicurezza impianto consistenti in riparazione di porte, infissi ed eliminazione di apparecchiature dismesse.			

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014 Hm

Pagina 1/2



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture	Ser	vizi
-----------------------------	-----	------

Denominazione della Ditta affidataria	Off. Mecc. BATTISTA - Via Barletta, 68 - 76125 Trani (BT).			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.271,36 (settemiladuecentosettantuno/36) + IVA			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.210,00 – sconto 5% € 2.742,40 – sconto 10% € 2.846,00 – sconto 5%			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	 Scheda tecnica di lavoro n. 66 del 28/07/17 Scheda tecnica di lavoro n. 71 del 10/08/17 Scheda tecnica di lavoro n. 90 del 01/08/17 			
Allegati	Documenti sopra citati.			

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	

Il Richiedente Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione Vito Lamuraglia

II Responsabile AGD Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza II Dirigente STO Ing. Girolamo Vitueci