



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/11/2016 - 0120614

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento denitrificazione.
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 1 mixer marca Faggiolati modello GM60B1216R3 GT1KA2 matricola n. 8020134131 al servizio del bacino di denitrificazione.
Motivi dell'emergenza	Garantire la corretta miscelazione nel comparto di denitrificazione al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo delle apparecchiature, trasporto in officina e sostituzione del kit di manutenzione e riavvolgimento dello statore.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – Via per Mottola sn – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento..
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	1.624,40 (milleseicentoventiquattro/40).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 55% sul prezzo dei ricambi.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 2447rev/2016 del 25/10/2016 della ditta Elettromeccanica Gentile.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Ing. Nicola Notarnicola

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO

Ing. Girolamo Vitucci