

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente*

Acquedotto Pugliese
I - 03/05/2017 - 0051150



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.
Fornitura di n. 1 elettropompa Nova Rotors completa di basamento in acciaio al
Carbonio. Impianto di Castro - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 03/05/2017 - 0051150

Lecce,



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 1 elettropompa Nova Rotors completa di basamento in acciaio al Carbonio.
Impianto	Impianto di depurazione di Castro
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Impossibilità a spostare il fango stabilizzato dalla stazione di ispessimento alla disidratazione meccanica
Motivi dell'emergenza	L'impossibilità ad allontanare il fango dalla stazione di ispessimento e di conseguenza anche dalla linea acque, causa gravi conseguenze in merito al rispetto dei limiti tabellari prescritti dalla normativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12.04.2017
Primi interventi adottati	nessuno
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 elettropompa monofase NOVA ROTORS mod. DN10L1 e relativo basamento in acciaio al carbonio.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Rapidità di intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	2.261.00 euro oltre iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta Spedicato Impianti srl n. 102SFR del 12.04.2017
Allegati	Offerta ditta Spedicato Impianti srl n. 102SFR del 12.04.2017; autorizzazione del responsabile di area

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Desio Carparelli

Si approva: Il Responsabile di Area LE

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE

Ing. Marcello Ramò

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognigni 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.572.111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.395.573,50 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347090721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 474012



SINCERT