

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2016 - 0127783

IAUAM
SEDE



TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia 0	
	Manutenzione straordinaria della struttura sommersa del carroponete a servizio del sedimentatore secondario n. 2.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo del sedimentatore secondario n. 2 a causa della rottura della struttura sommersa del carroponete raschifanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/10/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuova struttura sommersa raschifanghi in AISI 304.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad eseguire le lavorazioni nel più breve tempo possibile.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	11.900,00

Le.
SA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del	N. 109 del 26/10/2016
Allegati	Preventivo del	N. 109 del 26/10/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Area
P.I. L. Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci