

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 24/04/2019 - 0035623



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Giovinazzo	
	Fornitura di n.2 motoriduttori MR3I 80 UC2A1/101+HP1 4P B5 per sedimentatore secondario	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del motoriduttore di comando carroponete sedimentatore secondario	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/04/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione, smontaggio del motoriduttore in avaria, indagine di mercato per la fornitura del nuovo motoriduttore.	
Termini di consegna	11/04/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.2 motoriduttori MR3I 80 UC2A1/101+HP1 4P B5	
Denominazione della Ditta affidataria	Tecnica Industriale s.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.800,00	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. 835 del 10-04-2019
Allegati	preventivo	n. 835 del 10-04-2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Viticcio

