



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 20/03/2017 - 0032195



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di sedimentazione primaria n. 1.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del carroponete a servizio del sedimentatore primario n. 1.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo biologico al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 15/02/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Vuotatura e bonifica del bacino di sedimentazione secondaria per accertare le cause del malfunzionamento del carroponete.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della struttura metallica sommersa del carroponete mediante fornitura e posa in opera di: • kg. 48,00 di gomma telata da 10 mm. • N. 5 ruota nylon CB 200x50 • N. 5 boccia in bronzo autolubrificante per ruota nylon • N. 40 bullone inox con dado • N. 8 collare inox da 2" ½ • Mt. 6,00 di tubo in PEAD da 2" ½

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica BATTISTA – Via Barletta, 68 – 76125 Trani (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.034,80 (duemilatrentaquattro/80) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 2.141,90 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Scheda tecnica di lavoro N. 13 del 17/02/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**

