



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/08/2018 - 0083520



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria al carroponete del sedimentatore secondario
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Mal funzionamento del carroponete del sedimentatore secondario a seguito di guasto
Motivi dell'emergenza	L'avaria del carroponete del sedimentatore secondario comporterebbe il decadimento del processo depurativo e della qualità del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Riccettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 18/07/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere alla sostituzione degli assi, supporti, cuscinetti, ruota motrice e ruota folle del carroponete
Denominazione della Ditta affidataria	Alfimec S.r.l. - Via Massafra, 74123 Taranto P.IVA : 02288440734

Mod/PG3 21AM

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.997,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 15,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Alimec S.r.l. - Rif. 18PR089 del 19/07/2018
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Pec. Ind. Salvatore Falconieri

Salvatore Falconieri

Il Responsabile a.i. AED BR

Ing. Nicola Notarnicola

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Emilio Tarquinio

Mod/PG 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11-20011-11-111111-111111-111111-111111