



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
1 - 30/06/2020 - 0041918



Alla DIRPR

Alla DIRRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di sostituzione tubazione DN 250 e saracinesca di intercettazione scarico di fondo Pulsator n.5
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo – Missanello – (PZ)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Nel corso delle operazioni di vuotatura e pulizia del Pulsator n.5 è stato verificato che lo scarico di fondo non funziona correttamente in quanto la saracinesca Dn250 non chiude e la tubazione di scarico è corrosa.
Motivi dell'emergenza	Per tale situazione non è possibile rimettere in esercizio il Pulsator n.5 in quanto rimarrebbe aperto lo scarico dello stesso e quindi trattare le portate di acqua richiesta.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/05/2020 da parte del responsabile di impianto.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Entro 5 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di sostituzione tubazione DN 250 e saracinesca di intercettazione scarico di fondo Pulsator n.5
Denominazione della Ditta affidataria	Graziano Raffaele Zona PIP - 85036 Roccanova (PZ)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.600,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base ad esperienza pregressa
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Graziano Raffaele n.17/2020 del 09/06/2020
Allegati	Offerta ditta Graziano Raffaele n.17/2020 del 09/06/2020


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria



Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori

