

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104587




DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Giovinazzo	
	Servizio di nolo a caldo per piattaforma mobile di centrifugazione	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	A seguito di controllo di processo si è riscontrato un incremento degli SST in vasca di ossidazione, dovuto all'incapacità della stazione esistente e dei turni di lavori effettuabili a garantire le corrette concentrazioni di biomassa nelle vasche di ossidazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/09/2016	ing. Discipio
Primi interventi adottati	Aumento della fornitura di aria nelle vasche di ossidazione, messa in esercizio del sedimentatore secondario di scorta per abbassamento del carico solido sulla sezione	
Termini di consegna	08/11/2016	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede il servizio di nolo a caldo di una centrifuga gemella a quella esistente al fine di incrementare le quantità di fango disidratato	
Denominazione della Ditta affidataria	BIOTEC s.r.l. Molfetta	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	17.500,00





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	28/09/2016
Allegati	Preventivo	28/09/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
p.i. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitale