

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/03/2017 - 0030554



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Manutenzione straordinaria per il ripristino delle condotte prementi nel pozzetto di ricircolo fanghi del sed. finale SD2	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rilevanti perdite sulle tubazioni di mandata	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/02/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	svuotamento del manufatto e verifica generale	
Termini di consegna	31/04/2017	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	fornitura in opera delle tubazioni prementi DN 400 in acciaio inox 304	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek Metal S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10.650,00	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 047/17 del 8/02/2017
Allegati	consuntivo	n. 047/17 del 8/02/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	X	
------------------------	---------------------	----------	--

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Giovanni Maraglino



Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vizzoli

