



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 12/07/2017 - 0078682



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria delle opere elettriche a servizio dell'ISI di Canale di Pirro
Impianto	ISI di Fasano "Canale di Pirro"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	A seguito di corto circuito si è incendiato il quadro elettrico di avviamento delle elettropompe a servizio della zona Laureto.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è di fondamentale importanza per l'erogazione idrica nella zona di Laureto ed è attualmente in funzione con una sola elettropompa in maniera provvisoria.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Richiesta di intervento da parte dell'AGE a seguito di segnalazione da parte di personale DOPEM
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti alla sistemazione del quadro elettrico per il funzionamento di almeno una delle due elettropompe
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda sistemazione provvisoria di almeno uno degli avviamenti in modo da consentire il funzionamento di una elettropompa, la fornitura in opera di quadri per l'avviamento delle elettropompe muniti ciascuno di doppio sistema di avviamento inverter/diretto al fine di garantire la possibilità di avviare comunque l'impianto anche in caso di avaria dell'inverter.
Denominazione della Ditta affidataria	- Elettromeccanica Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidataria del contratto di manutenzione delle opere elettromeccaniche, intervenuta nell'immediato per il ripristino della stazione di sollevamento e che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quelle pervenute.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 30.800,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 2779/2017 del 07/07/2017 della ditta Elettromeccanica Gentile - Offerta n. 5001002544 del 10/07/2017 della ditta Sulzer Italy Srl
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Gaetano Barbone



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 12/07/2017 - 0078692



Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Spett.le
Elettromeccanica Gentile
Via per Mottola sn
70015 Noci (BA)
Fax: 080/4978309

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria delle opere elettriche a servizio dell'ISI di Fasano "Canale di Pirro".

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 2779/2017 del 07/07/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 30.800,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 20 gg

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721 REA G.C.I.A.A. di Bari n. 414092

