

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

fgv
Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 26/10/2017 - 0126414



Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese



Oggetto	Ripristino funzionale dell 'ISF Leverano
Impianto	ISF Leverano via Madonna degli Archi
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Quadri elettrici obsoleti, guasti e non in sicurezza
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e scongiurare eventuali malfunzionamenti che causerebbero fermo impianto con enormi problematiche e sversamenti di liquami nelle aree esterne.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25 ottobre 2017
Primi interventi adottati	Richiesta preventivo ditta, valutato congruo, affidato i lavori
Termini di consegna	In somma urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione quadri elettrici con sostituzione parti guaste ed integrazione di quelle mancanti
Denominazione della Ditta affidataria	Fanuli srl sistemi tecnologici & costruzioni. Via Grottele est., snc - 73043 Copertino (Le)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 5.910,00 oltre iva come per Legge se dovuta
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento	Preventivo impresa o verbale di somma urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG 3.21)

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014



Pagina 1 di 2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

(offerta/consuntivo della ditta)

Allegati

Preventivo Impresa, verbale di somma urgenza.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico

Investimenti

X

Il Richiedente

(Ing. Matteo Morello)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Claudio Della Bona)

Si autorizza: Il Responsabile STO di Lecce

(Ing. Marcello Rainò)