

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037847



Prot.

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunzionalizzazione e adeguamento del gruppo antincendio .
STO LECCE	Impianto di depurazione di Gallipoli.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo .
Descrizione del disservizio	Impianto antincendio inefficiente.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare l'impianto antincendio ai fini della sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 19/03/2019.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Adeguamento del locale gruppo elettrogeno, fornitura e installazione di un nuovo gruppo antincendio, nuovo box per alloggio gruppo antincendio, allacci elettrici e idraulici secondo norma, installazione di cartellonistica adeguata, evidenziazione delle tubazioni e valvole gas, installazione di un serbatoio di riserva gasolio secondo normativa.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl Piazzetta Toscanini 5 73100 Lecce.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi brevi; congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 34.500,00.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 57/19 del 20/03/2019. Applicato sconto del 24,7% circa.
Allegati	Preventivo N. 57/19 del 20/03/2019 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini 5 73100 Lecce


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

