



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Manutenzione straordinaria della tubazione di carico sedimentatore primario N. 2 e di estrazione fanghi.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento della tubazione di collegamento fra il sedimentatore primario e il trituratore per la estrazione dei fanghi primari e della tubazione di carico dello stesso.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto esercizio del sedimentatore primario e preservare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 23/03/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato la realizzazione della tubazione di collegamento dal pozzetto di carico del sedimentatore primario n. 2 al trituratore, oltre alla realizzazione di nuovo pozzetto e relativa tubazione di pesca a partire dallo stesso pozzetto, successivamente alla rimozione della tubazione esistente ammalorata e conduzione in discarica.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – via Barletta, 68 – TRANI (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.733,33 – prezzo scontato € 5.843,33
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 15%



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 66-20 del 24.03.2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	---	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**