

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. N. 71570 del 5.09.2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per fuori servizio dell'impianto, per anomalia del funzionamento dell'elettropompe causa intasamento vasca di arrivo con ausilio di auto espurgo
STO FG/AV	ISF Scogli Manfredonia
Il Tecnico AQP verificatore	Sig. Giuseppe Iuppa
Descrizione del disservizio	Impianto con scarso pompaggio delle due elettropompe in esercizio per causa della vasca di arrivo piena di crostoni, con presenza di liquami antistante l'impianto
Motivi dell'emergenza	Intervenire urgentemente con l'ausilio di auto espurgo per aggottare i liquami in vasca onde evitare allagamento della vasca con pericolo di tracimazione dei liquami dai pozzetti antistanti l'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05-09-2019 – operatore della squadra in linea di Foggia Giuseppe Guida
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Intervento presso l'impianto con l'ausilio di n. 2 di auto espurgo per aggottare circa mc. 384 di liquame
Denominazione della Ditta affidataria	Spagnuolo Ecologia S.r.l. S.P. 141 delle Saline Km 0+900 71043 Manfredonia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con proprio personale specializzato in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento dell'impianto.

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA


Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.288,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 10% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta RV 82-19 del 5-09-2019 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Il Richiedente

D.L. Ing. Luca Iacovelli



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

