



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDEIAPAM
SEDETECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Mola di Bari	
	Installazione delle elettropompe a servizio delle stazioni di sollevamento dei fanghi secondari di supero e ricircolo al trattamento biologico	
Impianto di depurazione	Mola di Bari	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Le tre stazioni di sollevamento dei fanghi di ricircolo hanno avuto un repentino decadimento della funzionalità, con avaria anche delle elettropompe di riserva.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del processo di ossidazione biologica mettendo in ricircolo con sollevamento il fango attivo, al fine di mantenere una concentrazione sufficientemente elevata di biomassa nella vasca di aerazione, rendendo possibile una crescita regolare e intensa dei batteri, indipendentemente dal contenuto di materia organica in ingresso al comparto biologico.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/01/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata, prontamente disponibile	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori valutati strettamente necessari per evitare i disservizi sopra descritti e garantire il corretto sollevamento dei fanghi di ricircolo e supero consistono nella installazione delle elettropompe di ricircolo e supero già fornite, di proprietà dell'Area Esercizio Depurazione Bari, depositate nel capannone soffianti dell'impianto di depurazione, compreso lo smontaggio delle predette apparecchiature. In accordo con gli operatori e gestore dell'impianto, sono stati progressivamente vuotati i pozzetti dei tre sedimentatori oggetto di intervento, al fine di consentire lo smontaggio delle vecchie apparecchiature e montaggio delle nuove, portando a termine le lavorazioni e il regolare esercizio di un sedimentatore per volta.	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	GENTILE Leonardo srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza, già presente con operai e mezzi d'opera sull'impianto di depurazione di Mola di Bari, e già contrattualizzata per i lavori di adeguamento della linea fanghi	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5 838,62	
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica DL	prot. n.42135 del 20/05/2019
Allegati	Perizia tecnica DL	prot. n.42135 del 20/05/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Ing. Daniela Mastromatteo


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discepì


Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci
