

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/07/2019 - 0060143



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Fornitura di n. 2 elettropompe marca Sulzer tipo XFP150G CB1.3 PE185/4 a servizio del sollevamento iniziale.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Blocco e cattivo stato di conservazione delle due elettropompe esistenti con conseguente possibile allagamento del locale grigliatura con potenziali disservizi elettrici sull'impianto. Inoltre è stato eseguito un intervento in reperibilità del 27/06/2019 a causa di un blocco delle stesse.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza a persone o cose.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/06/2019	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Ripristino provvisorio della stazione e richiesta di fornitura a ditta specializzata.	
Termini di consegna	10/07/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 elettropompe marca Sulzer tipo XFP150G CB1.3 PE185/4 e accessori.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sulzer Italy Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.800,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n.5001003378 del 27/06/2019
Allegati	offerta	n.5001003378 del 27/06/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

