

585



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 30/10/2018 - 0109737



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di corpo soffiante a seguito di guasto
Impianto	Impianto di depurazione di Pulsano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della soffiante al servizio del comparto biofor dovuta alla rottura di componenti meccanici. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della soffiante non consente il lavaggio del biofor (ovvero denitrificazione) e comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Assenza Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/09/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione del corpo soffiante

ModPG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414012
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 130418 - N° 07201220104 - N° 1127487010



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Kaesser Compressori S.r.l. - Via del Fresatore, 5 40138 Bologna P.IVA o CF: 03452440377
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della soffiante, specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenza per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.472,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 40% + 5%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 85876208 del 20/09/2018 - Mail del 23/10/18
Allegati	Offerte su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarricola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

