

4/12725

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 15/03/2019 - 0024152



Alla DIRPR

Alla DIRAC

A

Oggetto	Fornitura batterie per stazione di energia
Impianto	Potabilizzazione del Locone
U.T.	DIRAP - POTAP
Descrizione del disservizio	Mancanza alimentazione BT circuiti ausiliari
Motivi dell'emergenza	Garantire il servizio con alimentazione rete gestore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/03/2019 – colleghi area manutenzione specialistica
Primi interventi adottati	Avviamento gruppo elettrogeno
Termini di consegna	IMMEDIATA
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	N. 9 BATTERIE 12V 100AH
Denominazione della Ditta affidataria	" ACMEI " (Bari)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	disponibilità immediata nella fornitura di materiale necessario al ripristino
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1786.50 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi in linea con il mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n° 19/101656 del 07/03/2019 AT H 24441 DEL 07/03/2019
Allegati	Offerta ditta ACMEI

Ing. Gianluigi Fiori


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile dell'Impianto

Ricciardelli Giuseppe


Si autorizza: Il Direttore DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori
