



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Alberobello	
	Fornitura di n. 2 misuratori di portata uno a servizio dell'affluente ed uno a servizio dell'effluente marca Endress+Hauser mod. FMU41-ARB1A - Prosonic M FMU41.	
Impianto di depurazione	Alberobello	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Grave avaria dei misuratori di portata a servizio dell'affluente e dell'effluente.	
Motivi dell'emergenza	Richiesta di ARPA delle portate in ingresso e in uscita.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/02/2020	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di offerta assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	24/02/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 misuratori di portata uno a servizio dell'affluente ed uno a servizio dell'effluente marca Endress+Hauser mod. FMU41-ARB1A - Prosonic M FMU4.	
Denominazione della Ditta affidataria	Endress+Hauser Italia SpA	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza, e casa madre dei misuratori di portata esistenti (misuratori perfettamente intercambiabili con quelli esistenti evitando costi aggiuntivi di installazione).	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.938,92	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 2017098580 del 18/02/2020
Allegati	offerta	n. 2017098580 del 18/02/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

