



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Acquedotto Pugliese
I - 31/08/2018 - 0087133



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto elettrico
Impianto	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT.
Descrizione del disservizio	Fermo parziale di macchine ed apparecchiature asservite alle varie stazioni di trattamento dovuto al furto di cavi e danneggiamento dell'impianto elettrico ed antintrusione avvenuto in data 13/05/2017.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari allo scarico imposti dalla normativa e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricordo all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di apparecchiature elettriche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino di quanto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 15/05/2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Isolamento e messa in sicurezza dei cavi elettrici tranciati e sotto tensione.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino dell'impianto elettrico mediante sostituzione di: • Mt. 250 di cavo FG7 1x120 mmq • Mt. 15 di cavo FG7 4x16 mmq • N. 08 giunti testa 120 mmq • N. 08 giunti testa 16 mmq • N. 09 muffole in resina Ripristino dell'impianto antintrusione danneggiato, mediante sostituzione di: • Mt. 110 di cavo allarme 2+4 0,75 mmq doppia guaina • Mt. 25 di tubazione diam. 20 • N. 01 alimentatore carica batteria IN 220 OUT 12V • N. 01 batteria 12V 7Ah • N. 01 cassetta in pvc 400x300x150 • N. 03 sensori tripla tecnologia seriale • N. 02 concentratori 2 IN

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI – Via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.232,40 (settemiladuecentotrentadue/40) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.036,00 – sconto 10%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 006/17 del 19/05/17
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

I Richiedenti
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Ing. Nicola Notarnicola

Il Responsabile AED
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci