



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/07/2019 - 0057223



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla coclea a servizio della stazione di sollevamento iniziale
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento della coclea a servizio del sollevamento iniziale
Motivi dell'emergenza	L'avaria alla coclea non permette il sollevamento dei reflui. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 28/06/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
Termini di consegna	Intervento immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere allo smontaggio e sostituzione del motore elettrico accoppiato alla coclea

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	R.D.R. S.r.l. – Viale Sardegna, 2 – 80059 Torre del Greco (NA) P.Iva 01262011214 – E-mail: info@rdr.it
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.824,37
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto 43% sull'acquisto del motore
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta R.D.R. S.r.l. del 02/07/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Nord

Per. Ind. Pietro Bongermينو

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

