

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/07/2019 - 0061502



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Manutenzione straordinaria Mixer Flygt 4640.41 a servizio della denitro e fornitura e posa in opera elettropompa sommergibile Faggiolati G471T6V1-L50AA0 a servizio del pozzetto di sollevamento schiume.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria di n.1 elettropompa sommergibile Faggiolati G471T6V1-L50AA0 a servizio del pozzetto di sollevamento schiume e del mixer Flygt 4640.41 a servizio della stazione di denitro.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/04/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato delle stazioni e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede: - Fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile Faggiolati G471T6V1-L50AA0 e approvvigionamento di una elettropompa sommergibile da tenere a scorta; - Manutenzione straordinaria Mixer Flygt 4640.410 matr. 0380016, comprensiva di fornitura di n.1 kit di manutenzione. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.590,06	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 3672/2019 REV_1 del 30/04/2019
Allegati	offerta	n. 3672/2019 REV_1 del 30/04/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L'RCM Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

