



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Fornitura di n. 2 elettropompe a servizio della stazione di filtrazione e n. 4 elettropompe a servizio della stazione di ricircolo fanghi.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria di una delle elettropompe a servizio della stazione di sollevamento delle acque di	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale. Inoltre la fornitura risulta necessaria in vista della prossima stagione irrigua.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/05/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta casa madre delle elettropompe esistenti.	
Termini di consegna	22/05/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 6 elettropompe marca Xylem mod Flygt NP 3085.160 MT 460 potenza 2 kW complete di accessori (n. 2 stazione di filtrazione e n. 4 per la stazione di ricircolo fanghi).	
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza e casa madre delle elettropompe esistenti.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.339,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 48-0343-2020 del 11/05/2020
Allegati	offerta	n. 48-0343-2020 del 11/05/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

